
PLAN DE PIQUETAGE 1
éch:1/ 500°



PROJET MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Position de l armoire haut de talus faire un massif en béton -Plateforme d accés a réaliser par le client

ARMOIRE C4 TYPE2
C1

240²
CH2A

Nouveau poste PSSB 160KVA

Création de plate-forme pour dalle béton pour le poste PSSB +taluté le poste

Section BK 157

CH2A

zone travaux parcelle BK 157



2HTA150²
2BT150²
CH2A
LIGNE HTA
FORAGE sur 12m Traversé de départementale
B1
A1
150 AL/00280
BJ1
BJ2
CH5C
Vers poste TUBERT 66065P0066
Fouille 8X1m
150 AL SC

Signature du ou des propriétaires précédée(s) de la mention " Lu et Approuvé "

à ..... le .....

Signature ENEDIS

à ..... le .....

PLAN DE DEPOSE
éch:1/ 200°

A DEPOSER	poste BARDOU 66065P0040	P1
Observations:		
Dépose du poste		
Déconnections câble HTA 95²		
Déconnections câble BT vers RAS PBA		
Déconnections câble BT vers RAS PBA		

LIGNE HTA

Dépose poste BARDOU 66065P0040

BT 150 AL

P1

POSTE BARDOU 66065P0040 RS

150 AL/00043
150 AL/00042

150 AL/0028

Vers poste TITANE 66114P0003

HTA 150 AL

Vers PS ST CYPRIEN Départ VILLENEU SSCYPC0001

HTA 95 AL

(0.65)

A

B

Vers poste TUBERT 66065P0066

150 AL SC

